

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **wymiana wentylatora polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu wentylatora oraz demontażu istniejącego wentylatora w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie**, w tym:
 - 1) dostawa nowego wentylatora wraz z jej montażem, przyłączeniem do istniejącego systemu wentylacyjnego Zamawiającego i uruchomieniem,
 - 2) demontaż istniejącego wentylatora,
 - 3) przeprowadzenie szkolenia wytypowanych przez Zamawiającego pracowników,
 - 4) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej dostarczonego wentylatora.
2. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu umowy jest Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, 10-072 Olsztyn, **pracownia Chemii Żywności**.
3. Urządzenie musi być przeznaczone są do przefiltrowania powietrza zawierającego gazy korozyjne i agresywne chemicznie pyły. Dotychczasowe urządzenie zamontowane jest w laboratorium do wyciągi/odciągu powietrza z urządzeń laboratoryjnych (digestorium). Nowe urządzenie musi być kompatybilne z systemem wentylacji zamontowanym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie.
4. Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz musi posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę po jego montażu oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zdemontowany wentylator pozostawi w siedzibie Zamawiającego oraz dokona jego wyceny oraz wystawi ekspertyzę.
7. Transport przedmiotu zamówienia, koszty właściwego opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, wniesienia, ustawienia oraz wszelkie ryzyko z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
8. Wykonawca udzieli minimum **24 miesięcznej gwarancji** na przedmiot zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega, że użytkowanie urządzenia nie może generować dodatkowych kosztów poza zwykłymi kosztami użytkowania i przeglądu gwarancyjnego wynikającego z instrukcji producenta. Warunek gwarancyjny (przeгляд okresowy max 2 razy w roku).

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość razem
A	B	C	D
1.	Wentylator chemooodporny typu Harmann VITT 4-315FX TC 314EX – dachowy wentylator w wykonaniu ATEX II 2G IIC T4 (wyrzut powietrza w górę) wraz z wszelkim niezbędnym oprzyrządowaniem	kpl.	1
2.	Demontaż istniejącego wentylatora, przyłączenie i montaż nowego, uruchomienie *(w tym szkolenie dla pracowników, wycena i ekspertyza starego wentylatora)	usługa	1

*Należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty związane z montażem i uruchomieniem wentylatora

Oferowane parametry mogą być lepsze niż te w/w (ale nie gorsze niż w/w).