

Olsztyn, ¹⁵.....września 2020 r.

/do publicznej wiadomości/

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu nr WIW-A-AGZ.2600.2.158.2020.LO.KB pn.: **wymiana wentylatora polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu wentylatora oraz demontażu istniejącego wentylatora w Zakładzie Higieny Weterynarii w Olsztynie**, wpłynęło następujące pytanie:

Producent wentylatora potrzebuje od 35 do 40 dni na produkcje i dostarczenie komponentów. Proszę o przedłużenie terminu na wykonanie do 50 dni.

Zamawiający informuje:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do 50 dni od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie zmienia zapisy wzoru umowy stanowiącego załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert i pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
w Olsztynie

Dorota Daniluk

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. ADMINISTRACYJNYCH
Katarzyna Białek
Katarzyna Białek