

Olsztyn, dnia 12 listopada 2020 r.

/do publicznej wiadomości/

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu nr **WIW-A-AGZ.2600.2.181.2020.KB** pn.: **rozbudowa instalacji elektrycznej, w tym modernizacja rozdzielnic głównej, okablowanie, montaż rozłącznika mocy i przycisków odcinających zasilanie energii elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie**, wpłynęło następujące pytania:

1. Czy jest miejsce w rozdzielni na zainstalowanie rozłącznika mocy?
2. Jaka jest odległość pomiędzy rozdzielnią główną a dwoma wyłącznikami p.poż?

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1. Tak. Zamawiający informuje, że jest miejsce w rozdzielni na zainstalowanie rozłącznika mocy.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że szacunkowo przyjął położenie 90 metrów kabla HDGS.

Zamawiający przyjął do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia następujące ilości materiałów:

•	ROZŁĄCZNIK MOCY HCD630H – 1 szt.
•	WYZWALACZ WZROSTOWY MX/SHT – 1 szt.
•	OSŁONA ZACISKÓW ROZŁĄCZNIK NSX – 2 szt.
•	WYŁĄCZNIK POŻAROWY WP-1S – szt. 2
•	METALOWE UCHWYTY (Z KOŁKAMI) DO PRZYTWIERDZENIA PRZEWODU HDGS ORAZ KOŁKI MONTAŻOWE – niezbędna ilość
•	PRZEWÓD OGNIOODPORNY HDGS – 90 m
•	PRZEWÓD MIEDZIANY H007V-k 35mm ² – 40 m
•	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA M8 – 2 szt.
•	TABLICZKA PPOŻ – szt. 2
•	RURKA KARBOWANA PESZEL 25 – 1 szt.

W załączeniu zdjęcia rozdzielni.

Zamawiający informuje, że podane ilości pełnią funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że umożliwi przeprowadzenie **wizji lokalnej** w terminie składania ofert, po wcześniejszym przesłaniu wniosku zainteresowanego na adres: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl. Z uwagi na występowanie wirusa Covid 19, Zamawiający wymaga od Wykonawców zastosowania środków bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie WIW (np. dezynfekcja dłoni, zasłanianie nosa i ust).

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.



