

Wykaz urządzeń dotyczący przedmiotu zamówienia:

OBIEKT: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

Nazwa urządzenia	Ilość	Lokalizacja/ nr pomieszczenia	Model	Nr inwentarzowy (jeśli posiada)	Czynnik chłodniczy (ilość w kg)
Agregat skraplający Lennox	1	na zewnątrz budynku, przy budynku Sali sekcyjnej	LV-H0500-I4M		R 410A – 16 kg
Klimatyzator, w tym:	4				
1. Split Lennox	1	pok. 133 AH	LXVA-RHM 18	4092/WIW/13/02	
2. Split Lennox	1	pok. 228 PKP	LXVA-RHM 12NO	4231/WIW/13/02	
3. Split Lennox	1	pok. 022 SDW	LXVA-RHM 12NO	4230/WIW/13/02	
4. Split Lennox	1	pok. 104B B	LXVA-RHM 24NO	4232/WIW/13/02	
Wentylator wyciągowy, w tym:	10	Dach	BSH		
Wentylator wyciągowy	1	pok. 231 DPS		brak	
	1	pok. 103 DP		brak	
	1	pok. 302 MŻ		brak	
	1	pok. 218 DCH		brak	
	1	pok. 225DCH		brak	
	1	pok. 226DCH		brak	
	2	pok. 010 zmywalnia bakteriologiczna		brak	
	1	pok. 029 Włóśnie		brak	
	1	pomieszczenie gospodarcze/ garaż	ROOFTEC	3862/WIW/13/02	
Klimatyzatory naścienne, w tym:	7				
1. Klimatyzator	1	pok. 101 - serwerownia	Vesser	brak	
2. Klimatyzator	1	pok. 230 POŻ	Kaisai	brak	
3. FUJITSU Plasma Air conditioners Inverter	1	pok. 127 DS	ASYB12LDC	brak	R 410 A
4. FUJITSU DC Inverter	1	pok. 025 PPD	ASYA09LGC	brak	R 410 A
5. Fujitsu	1	pok. 112 RYB	ASYA09LGC	brak	R 410 A
6. Fujitsu DC Inverter	1	pok. 223 CHŻ		brak	R 410 A
7. Fujitsu DC Inverter	1	pok. 227 CHŻ		brak	R 410 A
Centrala wentylacyjna	1	pok. nr 012 - piwnica, nowy budynek	VBW C6769 N/02	brak	
Nagrzewnica gazowa	1	na zewnątrz, przy budynku Sali sekcyjnej	ISYS VTS	Brak	
Centrala nawiewno- wywiewna	1	na zewnątrz starego budynku	VTS VS 123/P	Brak	
Komora mroźnicza	1	na zewnątrz, przy budynku Sali sekcyjnej		1387/02	
Instalacja CO2	1	pok. 133B oraz na zewnątrz starego budynku		brak	